



**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
nr : 024/KDWU/ 2019

1. Nazwa i nazwa wyrobu budowlanego: **Powłoka ANTICOR PLAST – A30**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Przeciwkorozyjna powłoka ANTICOR PLAST:
taśma Anticor Plast 701-40; zakładka 2x50%, taśma Anticor Plast 732-08; zakładka 1x50% , antykorozyjna masa
plastyczna Anticor Plast 745**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych
przed korozją**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ANTICOR Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 -obowiązkowo.
Dobrowolnie zastosowano system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. **Norma PN-EN 12068:2002**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego Laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :
**Instytut Nafty i Gazu PIB,
Akredytacja nr: AC-010,
Certyfikat nr 4/18**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| L.p. | Właściwość | Jednostka | Wartość |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Odporność na uderzenie w 23°C | J | ≥ 4 |
| 2 | Wytrzymałość na wgniatanie w 30°C | - | pozytywna |
| 3 | Rezystancja Rs100 | Ωm^2 | ≥ 10 ⁶ |
| 4 | Wytrzymałość na katodowe odspajanie | mm | ≤ 20 |
| 5 | Przyczepność do powierzchni rury w 23°C | - | pozytywna |
| 6 | Wytrzymałość na zsuwanie w 23°C | N/mm ² | ≥ 0,05 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialności producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wieliczka 13.03.2019
(miejsce i data wydania)

ANTICOR Sp. z o.o.
Kierownik Działu Produkcji
Konfekcjonowania i Magazynów
(imię, nazwisko oraz stanowisko)
Artur ZENOWICZ

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
.....(1).....
(pieczęć firmowa)